

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Директору
МОУ СОШ № 12
И.В.Ращупкиной

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу
в городе Ноябрьске.

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ 18 от 17.02.2010 г.

При обследовании (исследования, испытания, оценки⁴) объекта, рассмотрении представленных документов: МОУ СОШ № 12 МО г. Ноябрьск, ул. _Ленина, д.67 «а», тел.325634 департамент образования администрации МО г. Ноябрьск

акт мероприятий по контролю № 5. 015 от 17 февраля 2010 года

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Выявлены нарушения санитарного законодательства Согласно акта проверки № 5.015 от 17.02.2010 г.

выявлены нарушения требований:

1) Наполняемость классов превышает 25 человек, что является нарушением п. 2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: 1-6 27 учащихся, 1-в 26 учащихся, 2-а 29 учащихся, 2-6 26 учеников, 2-в 29 учеников, 5-а 30 учеников, 5-6 27 учеников, 6-а 27 человек, 6-6 28 учеников, 6-в 28 учеников, 7-а 27 человек, 8-6 27 человек, 10-6 26 учеников.

2) Мусоросборники размещены на бетонированной площадке на расстоянии менее 25 м от здания, в нарушение требований п. 2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».

3) В нарушение требований п. 2.3.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» гардероб не оснащен ячейками для обуви.

4) В нарушение требований п. 2.5.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в душевых не оборудована вытяжная вентиляция.

5) В нарушение требований п. 2.3.17 СанПиН

2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» предусмотренные при спортивном зале душевые для девочек и мальчиков не функционируют.

6) В нарушение требований п. 2.5.10 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в мастерских не оборудована механическая вытяжная вентиляция.

7) В нарушение требований п. 2.4.7 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в мастерских отсутствуют электрополотенца.

8) В кабинете технологии девочек, потолки-водоэмульсионная краска - наличие дефектов (растрескивание краски), пол-линолеум, имеет место повреждение (частичные разрывы, щели) линолеума, что не соответствует требованиям п. 2.4.8, 2.4.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».

9) Параметры замеров метеорологических факторов в кабинете № 32 не соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» по параметрам относительной влажности воздуха (занижена) согласно протокола лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные параметры влажности составили 16,0% Н, против допустимой по норме 40-60 % Н. Параметры замеров метеорологических факторов в кабинете № 33 не соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» по параметрам относительной влажности воздуха (занижен) согласно протокола лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные параметры влажности составили 10,7% Н, против допустимой по норме 40-60 % Н.

10) Параметры замеров ЭМП в кабинете информатики № 33 (протокол лабораторных испытаний ЭМП от ВДТ и ПВМ № 02-Э от 04.02.2010 г.) выше ПДУ: электрическое поле ВЧ:

-р.м. № 1 0.5м в 2,05 раза; 1.0 в 3.0 раза; 1.5м в 1.4 раза;

-р.м. № 2 0.5м в 1.6 раза; 1.0м в 2.4 раза; 1.5м в 1.9 раза;

-р.м. № 4 0.5м в 4.2 раза; 1.0м в 4.96 раза; 1.5м в 3.34

раза;

-р.м.№ 5 0.5м в 4.6 раза; 1.0м в 5.04 раза; 1.5м в 4.16 раза;

-р.м.№ 6 0.5м в 2.2 раза; 1.0м в 3.3 раза; 1.5м в 2.6 раза;

что не соответствует требованиям п.7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работ».

11) В нарушение требований п.2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарные узлы оборудованы кабинами без дверей. Для обучающихся II и III ступеней обучения комната личной гигиены девочек не организована.

12) В нарушение п. 2.4.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете биологии № 15, химии № 16, кабинет № 301, 302, 203, 9, 8, 6 пол имеет покрытие линолеум с , наличием дефектов, повреждений, разрывов.

13) Горячее питание организовано во всех классах одноразовое, что не соответствует требованиям п. 6.8 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

14) Учащиеся групп продленного дня, не обеспечены организованным дополнительно полдником, что не соответствует требованиям п.6.8 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

15) Имеет место отсутствие ограждений на отопительных приборах в слесарной мастерской, что не соответствует требованиям п. 2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».

16) В кабинетах: логопеда, № 37, № 36 БОС-здоровье параметры микроклимата не соответствуют норме по показателям температуры (завышение) согласно протокола лабораторных испытаний ФФГУЗ «ЦГиЭ в

ЯНАО в г. Ноябрьске» № 4 от 04.02.2010 г., что не соответствуют требованиям п. 2.5.6 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».

17) Параметры замеров параметров микроклимата в кабинетах логопеда, № 37,36, слесарной мастерской, № 34, кабинете Бос здоровье, № 35,204 не соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» по показателям относительной влажности воздуха(занижен) согласно протокола лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные параметры влажности составили от 9,0 % Н до 20,0 % Н против допустимой по норме 40-60 % Н.

18) В кабинетах информатики _№ 33,32 °С в рамках госнадзора согласно протокола лабораторных измерений метеорологических факторов Параметры замеров параметров микроклимата не соответствуют требованиям п. 2.5.8 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» по показателям относительной влажности воздуха(занижен) согласно протокола лабораторных испытаний № 4 от 04.02.2010 г. ФФГУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г. Ноябрьске» измеренные параметры влажности составили 10,7% Н, 16,0 % Н против допустимой по норме 40-60 % Н.

19) В нарушение требований п. 2.7.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечены горячим водоснабжением (только холодным) учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии.

20) В нарушение требований п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" питьевой режим в начальной школе образовательного учреждения организован в форме: вода, расфасованная в емкости за счет родительских средств. На момент проверки в кабинете № 304 3-А класс используется установка с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкость, не имеющей на момент проверки информации о дате розлива воды, о дате вскрытия емкости, что не позволяет установить выполнение требования по предусмотренной замене емкости по мере

необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели, что не позволяет идентифицировать используемую питьевую воду предъявляемым документам, подтверждающим ее происхождение, качество и безопасность.

21) В медкабинете не соблюдается режим обработки рук персонала: нет настенных дозаторов для моющих средств и кожных антисептиков, что является нарушением приказа МЗ №408 от 12.07.1989г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране» и СанПиН 2.1.3.137-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения» № 322 от 30.06.2004 г., утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации **предлагаю:**

№ п\п	Предложение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить выполнение требований п. 2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наполняемости классов не более 25 человек.	01.09.2010 г.	Вотмечено +
2. ✓	Обеспечить размещение мусоросборников на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания, в соответствии с требованиями п. 2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».	01.09.2010 г.	—
3.	В соответствии с требованиями п. 2.3.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить наличие в гардеробе ячеек для обуви.	01.09.2010 г.	Вотмечено +
4. ✓	В соответствии с требованиями п. 2.5.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать в душевых вытяжная вентиляция.	01.09.2010 г.	не Вотмечено —

5. ✓	В соответствии с требованиями п. 2.3.17 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить функционирование предусмотренных при спортивном зале душевые для девочек и мальчиков.	01.09.2010 г.	—
6. ✓	В соответствии с требованиями п. 2.5.10 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать в слесарной и столярной мастерских вытяжную механическую вентиляцию.	01.09.2010 г.	не выполнено
7.	В соответствии с требованиями п. 2.4.7 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» в мастерских отсутствуют электрополотенца.	01.09.2010 г.	выполнено +
8. ✓	Согласно требований п. 2.4.8, 2.4.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить проведение ремонтных работ в кабинете технологии девочек, в кабинете биологии № 15, химии № 16, кабинет № 301, 302, 203, 9, 8, 6, обеспечивающих надлежащее состояние стен, полов учебных кабинетов.	01.09.2010 г.	выполнено заслужено —
9.	В соответствии с требованиями п. 2.5.8 Сан ПиН 2.4.2.1178-02, Сан ПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» обеспечить в помещениях учебных кабинетов № 32,33, логопеда, № 37,36, слесарной мастерской, № 34, кабинете Бос здоровье, № 35,204 соблюдение нормативов относительной влажности воздуха в пределах 40-60%.	17.03.2010 г.	выполнено +
10.	Приостановить использование кабинета информатики № 33 в связи с несоответствием параметров замеров ЭМП имеющего превышение ПДУ (электрическое поле ВЧ) в соответствии с требованиями п. 2.3.12 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.1 Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работ».	17.02.2010 г.	выполнено +
11. ✓	В соответствии с требованиями п.2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить оборудование санитарных узлов кабинетами с дверями.	01.09.2010 г.	не выполнено —

	Для обучающихся II и III ступеней обучения обеспечить наличие комнаты личной гигиены девочек.		
12.	В соответствии с требованиями п. 6.8 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" организовать для обучающихся в образовательном учреждении двухразовое горячее питание, для детей посещающих группу продленного организовать дополнительно полдник.	01.09.2010 г.	Вниманию +
13.	Обеспечить наличие ограждений на отопительных приборах в слесарной мастерской в соответствии с требованиями п. 2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях».	01.09.2010 г.	Вниманию +
14.	Обеспечить в кабинетах: логопеда, № 37, № 36 БОС-здоровье параметры микроклимата, соответствующие норме по показателям температуры требованиям п. 2.5.6 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях»,	17.03.2010 г.	Вниманию +
15.	В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 «ГТ к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить наличие горячего водоснабжения в учебных помещениях начальных классов, кабинетах физики, химии.	01.09.2010 г.	Вниманию необходимо —
16.	В соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" обеспечить при организации питьевого режима в начальной школе образовательного учреждения использование установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, с наличием информации о дате розлива воды, о дате вскрытия емкости, с целью контроля предусмотренной замены емкостей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели,	17.02.2010 г.	Вниманию +

	с целью контроля и возможности идентификации на используемую питьевую воду предъявляемых документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность питьевой воды.		
17.	Оборудовать у умывальника медкабинета настенные дозаторы с моющими средствами и кожными антисептиками в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.137-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».	01.09.2010 г.	Взмине +
18.	О проведенных мероприятиях информацию предоставлять в ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Ноябрьске в сроки, указанные в предписании.		
19.	Предоставить план мероприятий по устранению данных предложений в ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Ноябрьске.	17.03.2010 г.	

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора **МОУ СОШ № 12** _____ И.В.Ращупкину
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО
В Ноябрьске _____

(должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Полищук Ю.Д.

Предписание получил: