Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Ямало-Ненецкого
автономного округа
Прокуратура г. Ноябрьска

пр. Мира,39, г. Ноябрьск, ЯНАО, 629800
телефон/факс (3496) 35-18-14,
E-mail: proknoybrsk@yandex.ru

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»

Ращупкиной Ирине Владимировне

25.09.2019 № 10-01-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований федерального законодательства при организации обучения

Прокуратурой города Ноябрьск проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при организации обучения детей Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее по тексту – МБОУ СОШ № 12).

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Как следует из п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно положениям ч.1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52) на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу положений ч. 1 ст.28 ФЗ № 52 в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с положениями п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45) (далее по тексту – СанПиН 2.4.5.2409-08) не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью.

Проведенной проверкой установлено, что в помещении столовой МБОУ СОШ № 12, в нарушении вышеуказанных требований федерального законодательства, имелась деформированная посуда, с отбитыми краями и сколами.

В соответствии с п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Вместе с тем, в нарушении вышеуказанных требований федерального законодательства на складе продуктов МБОУ СОШ № 12 на момент проверки прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в холодильной камере, где осуществлялось хранение масла, отсутствовал.

В соответствии с положениями п.п. 4.28, 4.29 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Вместе с тем, проверкой установлено, что стены, полы в образовательном учреждении и кабинетах находятся в ненадлежащем состоянии, имеют дефекты в виде деформации, механических повреждений, щелей.

Согласно положений пункта 7.2.2, 7.2.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10) в учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения.

В соответствии с положениями пунктов 7.2.9, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

Проведенной проверкой установлено, что в части учебных кабинетов МБОУ СОШ № 12 школы вышеуказанные требования не соблюдены, имеется сочетание света различного цветоизлучения, а также перегоревшие (вышедшие из строя) лампы, замена которых не произведена.

Как следует из положений пунктов 10.7 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами (пункт 10.8).

В соответствии с «Гигиеническими рекомендациями к расписанию уроков», отраженными в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы.

Вместе с тем, как установлено в ходе проверки вышеуказанные требования федерального законодательства при составлении расписания занятий для учащихся образовательного учреждения с 5-го по 11 класс не соблюдены, после уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями.

Согласно п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В ходе проведенной проверки установлено, что в помещении большого спортивного зала, расположенном в административном здании МБОУ СОШ № 12 обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности, а именно выявлено наличие препарата «перекись водорода», срок годности которой истек в августе 2019, «аммиак», срок годности которого истек в марте, июне 2019 года и «раствора бриллиантового зеленого», сроком годности до апреля 2019 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений требований

федерального законодательства, а также причин и условий им способствовавших и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения закона.
3. Рассмотреть указанное представление с участием представителя прокуратуры города, сообщив о времени и месте рассмотрения представления в прокуратуру города.
4. О результатах рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру г. Ноябрьск в установленный законом месячный срок с приложением актов ведомственного реагирования.

Заместитель прокурора г. Ноябрьска

советник юстиции С.А. Полуяхтов